Муромский завод трубопроводной арматуры

EAC

Паспорт А016. 50 201.00.00 ПС ПС 45 414

Задвижка клиновая литая (ЗКЛ) с выдвижным шпинделем стальная DN 50 PN 1,6 МПа, У1

Предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах для транспортировки воды, пара, нефти, масла, неагрессивных жидких нефтепродуктов, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозионностойкие

Код ОК 005 (ОКП)	37 4123
Таблица фигур	30с41нж
Диаметр условного прохода, мм	50
Давление номинальное МПа (кгс/см2)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, не более, °С	425
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего среды, °С	от -40 до +40
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,5
Привод	Маховик
Крутящий момент на маховике, Мкр±10%, Н·м(кгс·м)	84 (8,4)
Число оборотов шпинделя закрыто/открыто	24
Высота закрыто, не более H, мм	390
открыто, не более, мм	490
Строительная длина L, мм	230
Присоединения к трубопроводу	Фланцевое
Фланцы корпуса по	ГОСТ 33259-2015
Ответные фланцы по	ГОСТ 33259-2015
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015 исполнение В ряд 1	
Материал корпус, крышка	"У" Сталь 25Л II ГОСТ 977-88
шпиндель	Сталь 20 Х 13 ГОСТ 5632-72
Масса изделия, не более, кг	39
Изготовление и поставка по	ТУ 3741-008-43179794-2009
Назначенный срок службы/ресурс, лет/циклов	10/1500
Срок службы/ресурс до списания, лет/циклов, не менее	30/2500
Наработка на отказ, не менее	500 циклов
При скорости коррозии материала не более	0,1 мм в год

Страна изготовитель – Россия

Предприятие изготовитель – ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 10 Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77, факс: (49234) 2-08-35, ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; доб.: 2-30. ЗАО «ПО МЗТА», тел./факс (49234) 2-20-91; 3-14-52.

Информация о сертификации

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МН32.В.00324

Срок действия с 24.08.2015г. по 23.08.2020г.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МН32.В.00325

Срок действия с 24.08.2015г. по 23.08.2020г.

Декларация о соот., рег.№ ТС N RU Д-RU.МН32.В00280

Срок действия с 22.03.2016г. по 21.03.2021г.

Орган по сертификации ООО «НЦТДЭиС»

рег. № РОСС RU.0001.11МН32.

Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка А016.50 .201.00.00

000000	
заводской номер	дата

соответствует ТУ 3741-008-43179794-2009, принята по классу герметичности А ГОСТ 9544-2015 и законсервирована.

Прочность и плотность материала по ГОСТ 5762-2002.

Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76.

Срок консервации – 3 года.

Контролер ОТК

М.П. _____ _____

подпись расшифровка

Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода задвижки в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Комплектность

Задвижка	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	2 шт. на партию